

**Predmet:** RE: ČOV Oravská Poruba  
**Od:** Viera Šimeková <Viera.Simekova@minv.sk>  
**Dátum:** 4.8.2020, 10:18  
**Pre:** Starosta <starosta@oravskaporuba.sk>

Dobrý deň, budem sa snažiť odpísať čo najskôr, ale tento týždeň mám každý deň zvolané konanie. S pozdravom Šimeková

-----Original Message-----

From: Starosta [mailto:starosta@oravskaporuba.sk]  
Sent: Monday, August 3, 2020 9:57 AM  
To: Viera Šimeková  
Subject: ČOV Oravská Poruba

Poprosím o Vaše stanovisko k prebudovaniu ČOV na žumpu pre 43 domov /asi 180 obyvateľov, obecný úrad a ihrisko/ Ďakujem.

--

s pozdravom

JUDr. Vladimír Kubišta starosta obce

kontakt: +421905 509175  
+42143 5882325  
starosta@oravskaporuba.sk

Do úvahy pripadajú dve možnosti:

1. Prestavba existujúcej nefunkčnej ČOV na žumpu
2. Výstavba novej ČOV na mieste pôvodnej nefunkčnej ČOV

V obidvoch prípadoch je ale prioritné oddeliť balastné vody (dažd'ové vody zo striech, spevnených plôch, spodné vody a pod.) od splaškových odpadových vôd, ktoré sú zaústené do kanalizácie. Dažd'ové vody je potrebné zdržiavať v území na ktorom vzniknú. Tieto vody nie je možné odvádzať do žumpy prípadne ČOV.

Obidva spôsoby odvedenia splaškových odpadových vôd môžu byť povolené len ako dočasné a to do doby dobudovania verejnej kanalizácie v Obci Oravská Poruba (povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ vydal Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne pod č. A/2012/00038/SIM dňa 16.01.2012, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 02. 2012).

Doporučujeme obidva návrhy posúdiť oprávnenou osobou a následne navrhnúť vhodnejší spôsob tohto dočasného riešenia.

*Mgr. Miroslav Štefánek, Ing. Dušan Štefánek, Ing. Miroslav Štefánek, Ing. Miroslav Štefánek*  
*maestro s.r.o.*