

OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Č. s. : OU-DK-OSZP-2020/007492

Okresný úrad Dolný Kubín
09. 2020

Protokol z výkonu štátneho vodoochranného dozoru

Na základe poverenia č. ŠVS – 06/06/2020 na vykonanie kontroly – štátneho vodoochranného dozoru zo dňa 28.08.2020 zamestnanci Okresného úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy

Ing. Jana Spišiaková – vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Viera Šimeková – člen kontrolnej skupiny

ako príslušný kontrolný orgán v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

dňa 03.09.2020 vykonali štátny vodoochranný dozor podľa § 66 ods. 1 a 2 a § 68 vodného zákona

v kontrolovanom subjekte: **Obec Oravská Poruba, IČO: 00314757**

Zodpovedný zástupca subjektu: starosta JUDr. Vladimír Kubišta bol informovaný o účele štátneho vodoochranného dozoru dňa: 28.08.2020.

Začiatok dozoru: dňa 03.09.2020 o 9:00 hod. na Obecnom úrade Oravská Poruba

Predmet kontroly: štátny vodoochranný dozor je v zmysle § 66 ods. 1 vodného zákona zameraný na dodržiavanie ustanovení vodného zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a v zmysle § 66 ods. 2 vodného zákona na dodržiavanie nami vydaných rozhodnutí v súvislosti s prešetrovaním podnetu vo veci nefunkčnosti čistiareň odpadových vôd, vypúšťania splaškov do miestneho potoka, nelegálneho pripojenia rodinných domov zo sídliska Diel, na základe spisového materiálu pod č. ČVS:ORP-137/2-VYS-DK-2020, doručenému tunajšiemu úradu dňa 12. 06. 2020 Ministerstvom vnútra SR, Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne, na prejednanie iného správneho deliktu.

I. Základné údaje:

Čistiareň odpadových vôd je umiestnená na pozemku parc. KN- C č. 1265/2 v k. ú. Oravská Poruba.

Účel ČOV: čistenie splaškových odpadových vôd z novovybudovaných bytoviek, požiarnej zbrojnice, objektu Jednoty a plánovaného objektu TJ (73 EO).
Typ ČOV: PESL 25 - Čistiareň bola projektovaná na kapacitu 120 pripojených EO. Reálna kapacita v zaťažení ČOV mala byť využitá pre napojenie ďalších plánovaných bytoviek v obci Orava Poruba. Prívodným potrubím DN 300-KT sa splašky cez vtokovú šachtu dostanú do aktívnej nádrže a dosadzovacej nádrže, a po vyčistení cez odtokovú šachtu sú odvedené na ľavom brehu Mlynskeho (Porubského) potoka.

II. Zistený stav:

- Povolenie na nakladanie s vodami v zmysle § 8 a na zriadenie vodohospodárskeho diela v zmysle § 9 zák. č. 138/1973 Zb. o vodách vydal Okresný národný výbor, odbor PLVH v Dolnom Kubíne dňa 8.6. 1987 pod č. 760/87-vod. pre investora stavby MNV Orava Poruba.
- Kolaudačné rozhodnutie vydal Okresný národný výbor, odbor PLVH v Dolnom Kubíne dňa 3.11.1987 pod č. 1756/1987-vod.
- Obvodný úrad životného prostredia, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia v Dolnom Kubíne prehodnotil doterajšie vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie a ČOV PESL 25 a vydal rozhodnutie – povolenie na nakladanie s vodami v zmysle nariadenia vlády SR č. 242/1993 Z. z. pod č. 273/1994-VH/Du. Zo dňa 30.09.1994 s platnosťou od 31.12.2004.
- Kontrolovaný subjekt nepredložil povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
- Na základe vykonanej miestnej obhliadky bolo zistené, že ČOV nie je v súčasnosti vybavená funkčným technologickým zariadením. Do ČOV sú privádzané splaškové odpadové vody z cca 43 domácností, z budovy obecného úradu, požiarnej zbrojnice, a zo šatní ihriska, a to z dvoch vetvami kanalizácie – zo starej časti dediny, z novej časti Dielu, zo staršej časti Dielu. Do ČOV slúži iba na zachytenie hrubých nečistôt a usadenie kalov, ktoré sú cca 1 x ročne vyčerpané z nádrží ČOV a vyvezené Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín do ČOV Dolný Kubín (doklad o vývoze 24 + 11 m³ zo dňa 9.3.2020, 5m³ zo dňa 18.12.2019, 18 m³ zo dňa 6.8.2014, 18 m³ zo dňa 8.8.2012, 14 m³ zo dňa 6.9.2012). Na vyústení do vodného toku bolo viditeľné znečistenie vypúšťaných vôd z ČOV.
- KS nepredložil rozbor vypúšťaných odpadových vôd.
- KS nevie preukázať množstvo vypúšťaných odpadových vôd.
- KS nepredložil prevádzkový poriadok vodnej stavby.

IV. Zistené nedostatky

1. Kontrolovaný subjekt vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd bez povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, čím došlo k správne deliktu podľa § 74 ods. 1 písm. e) vodného zákona.
2. Kontrolovaný subjekt znečisťuje povrchové vody porušením povinností ustanovených v § 36 ods. 1 a 15, § 39 pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, a tiež NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, čím došlo k správne deliktu podľa § 74 ods. 1 písm. j) vodného zákona.
3. Nesprávnym užívaním vodnej stavby a neudržiavaním vodnej stavby v riadnom stave došlo

k jej predčasnému znehodnoteniu a ohrozeniu vodohospodárskych záujmov, čo je v rozpore s § 17 vodného zákona – „ Ten kto nakladá s vodami, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek vodného zákona a dbať tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými predpismi, je povinný dbať na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb. Porušením uvedenej povinnosti došlo k správne deliktu podľa § 74 ods. 1 písm. r/ vodného zákona.

Zoznam príloh

- Povolenie na nakladanie s vodami v zmysle § 8 a na zriadenie vodohospodárskeho diela v zmysle § 9 zák. č. 138/1973 Zb. o vodách vydal Okresný národný výbor, odbor PLVH v Dolnom Kubíne dňa 8.6. 1987 pod č. 760/87-vod. pre investora stavby MNV Oravská Poruba.
- Kolaudačné rozhodnutie vydal Okresný národný výbor, odbor PLVH v Dolnom Kubíne dňa 3.11.1987 pod č. 1756/1987-vod.
- Povolenie Obvodného úradu životného prostredia, oddelenia štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia v Dolnom Kubíne na nakladanie s vodami v zmysle nar. vlády SR č. 242/1993 Z. z. pod č. 273/1994-VH/Du. zo dňa 30.09.1994.
- Doklady o vývoze „žumpy“, rozbere a likvidácii odpadu zo dňa 8.8.2012, 6.9.2012, 6.8.2014, 18.12.2019, 9.3.2020

V. Záver

Na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy začne:

- I. konanie podľa § 66 ods. 5 vodného zákona, vo veci uloženia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových vôd na stav vody v recipiente;
- II. konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 75 vodného zákona za správne delikty podľa § 74 ods. 1 písm. e), j) a r) vodného zákona.

Zástupca kontrolovaného subjektu bol oboznámený s protokolom z výkonu štátneho vodoochranného dozoru dňa 10.09.2020, k výsledkom kontroly nemá námietky.

Protokol vyhotovil: Ing. Jana Spišiaková dňa 09.09.2020

Ing. Jana Spišiaková
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Viera Šimeková
člen kontrolnej skupiny

JUDr. Vladimír Kubišta
starosta obce

.....
.....
.....
.....