



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 73 vodného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru **ukladá** podľa § 66 ods. 5 vodného zákona

subjektu: **Obec Oravská Poruba, Oravská Poruba 290, 027 54 Oravská Poruba,
IČO: 00314757**

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov:

1. Preveriť pôvod splaškových a dažďových vôd privádzaných do čistiarne odpadových vôd, ich množstvo, technický a právny stav kanalizácie v riešenej časti obce Oravská Poruba (stará časť dediny, novšia časť Dielu, staršia časť Dielu) a výsledky zistení predložiť tunajšiemu úradu.
2. Zmluvne zabezpečiť oprávnenou organizáciou pravidelné zneškodňovanie odpadových vôd z nádrží obecnej ČOV PESL 25 odvozom do ČOV Dolný Kubín.

T: 31. 10. 2020

T: okamžite

O d ô v o d n e n i e

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, odbor kriminálnej polície, 2. oddelenie vyšetrovania, ul. Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín dňa 12. 06. 2020 doručilo tunajšiemu úradu spisový materiál pod č. ČVS: ORP-137/2-VYS-DK-2020 na prejednanie iného správneho deliktu. Na základe skutočností uvedených v spise pracovníci orgánu štátnej vodnej správy dňa 03. 09. 2020 vykonali štátny vodoochranný dozor podľa § 66 ods. 1 a 2 a § 68 vodného zákona v kontrolovanom subjekte: Obec Oravská Poruba, IČO: 00314757 a zistili, že obecná ČOV PESL 25 nie je v súčasnosti vybavená funkčným technologickým zariadením, do ČOV sú privádzané splaškové odpadové vody z cca 43 domácností, z budovy obecného úradu, požiarnej zbrojnice a zo šatní ihriska, a to 3 vetvami kanalizácie – zo starej časti dediny, z novšej časti Dielu, zo staršej časti Dielu. Do kanalizácie a následne do ČOV vtekajú aj dažďové vody. ČOV slúži iba na zachytenie hrubých nečistôt a usadenie kalov, ktoré sú cca 1 x ročne vyčerpané z nádrží ČOV a vyvezené Oravskou

vodárenskou spoločnosťou a.s. do ČOV Dolný Kubín, zvyšná časť odpadových vôd vyteká do recipientu – Mlynský potok, ľavý breh. Obec nemá povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, nevie preukázať množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd. Na vyústení do vodného toku bolo viditeľné znečistenie vypúšťaných vôd z ČOV. Predpokladá sa, že ide o dlhodobu pretrvávajúci stav.

Nesprávnym užívaním vodnej stavby a jej neudržiavaním v riadnom stave došlo k jej predčasnému znehodnoteniu a ohrozeniu vodohospodárskych záujmov, preto je potrebné prijať opatrenia, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových vôd na stav vody v recipiente.

Z vyšetrovacieho spisu č. ČVS: ORP-137/2-VYS-DK-2020 vyplýva:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne neeviduje podnet na havarijné zhoršenie kvality povrchových alebo podzemných vôd,
- Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd za posledných 10 rokov neriešil mimoriadne zhoršenie vôd toku, miestne nazývaného aj Porubský, v súvislosti s ČOV a kanalizáciou v obci,
- Slovenský rybársky zväz, MO Dolný Kubín nezaznamenal zhoršenie kvality vôd alebo úhyn živočíchov na Mlynskom potoku – revír č. 3-2270-4-2 ani na sútoku s riekou Orava č. 1a revír č. 3-2710-6-1,
- z vlastnej činnosti tunajšieho úradu nebolo zistené, že by v minulosti v obci Oravská Poruba došlo k havarijnému zhoršeniu kvality povrchových (miestny potok – Mlynský potok) alebo podzemných vôd.

Na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru tunajší úrad dňa 10. 09. 2020 oznámil začatie konania na deň 01. 10. 2020 za účelom uloženia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových vôd na stav vody v recipiente.

Nakoľko obec nemá presné informácie o tom, kto a v akých množstvách vypúšťa splaškové resp. dažďové vody do kanalizácie, nevie posúdiť v akom technickom a legálnom stave je vybudovaná kanalizácia v uvedenej časti obce, pretože v minulosti bolo umožnené napojenie rodinných domov aj cez súkromné kanalizačné prípojky, a tiež z dôvodu, že je potrebné zabrániť vtekaniu balastných vôd a vôd z povrchového odtoku (strechy, spevnené plochy a pod.) do kanalizácie, je nevyhnutné pre ďalšie posúdenie potrebné na sfunkčnenie ČOV alebo návrh iného spôsobu čistenia, prípadne zneškodňovania odpadových vôd (žumpa) oprávnenou osobou, aby bolo prijaté opatrenie č. 1.

Na základe výsledkov zistení podľa b. č. 1 tunajší úrad podľa potreby uloží obci resp. vlastníkom súkromnej kanalizácie, v spolupráci so stavebným úradom, vykonať ďalšie opatrenia vedúce k odstráneniu nepriaznivého stavu.

Na zamedzenie alebo zmiernenie nepriaznivého vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na stav vody v recipiente, do doby zabezpečenia ich čistenia v ČOV alebo po jej zmene na žumpu, bolo prijaté opatrenie č. 2, podľa ktorého je obec povinná zmluvne zabezpečiť oprávnenou organizáciou pravidelné zneškodňovanie odpadových vôd z nádrží obecnej ČOV odvozom do ČOV Dolný Kubín.


Uvedené opatrenia boli prerokované so zástupcami Obce Oravská Poruba a správcom vodného toku SVP, š. p. OZ Piešťany, ktorí si svoje námietky a pripomienky uplatnili na ústnom pojednávaní a tieto boli zohľadnené pri ukladaní opatrení.

Na základe uvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Anton Vrašák
vedúci odboru

Doručí sa

1. Obec Oravská Poruba, Oravská Poruba 290, 027 54 Oravská Poruba

Na vedomie po právoplatnosti

1. SVP š.p. OZ, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
2. Slovenská inšpekcia ŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1
3. ku spisu